

INTERVENTO	PROGETTO	AGGIORN.	TAVOLA	DATA		DESCRIZIONE
II4	D	00	I3	22.12.2010	II4D00_I3.DWG	
II4	D	01	I3	26.01.2011	II4D01_I3.DWG	SOSTITUZIONE PER ULSS
II4	E	00	I3	30.09.2013	II4E00_I3.DWG	





ATER **BL**
 AZIENDA TERRITORIALE
 EDILIZIA RESIDENZIALE
 DELLA PROVINCIA DI BELLUNO
 Ente Pubblico Economico

FINANZIAMENTO:	D.G.R 936 DEL 23.03.2010 FONDI E.R.P.2007-2009
COMUNE:	BELLUNO_Via Berlendis_Località Castion
<p align="center">PROGETTO</p> <p>PROGETTO DI COMPLETAMENTO DI UN FABBRICATO RESIDENZIALE ESISTENTE E COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER COMPLESSIVI 8 ALLOGGI E.R.P.</p>	


INTERVENTO	ALLEGATO	TAVOLA
1 1 4	<p align="center">PROGETTO</p> <hr/> <p align="center">PREVENZIONE RISCHI CADUTE DALL' ALTO EDIFICI A E B</p>	1 3

IL DIRETTORE ATER COMM. PER. IND. CARLO CVALET	DIRIGENTE TECNICO ING. RAFFAELE RIVA	PROGETTISTA ARCH. GIANLUCA ROSSI	COLLABORATORE ARCH. KAREN CECCHIN


EDIFICIO A



COPERTURA_scalda 1:100




EDIFICIO A




LEGENDA

- ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO INTERMEDIO A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO IN CLASSE A2 (OMNIDIREZIONALE PER SBARCO IN COPERTURA E LAVORAZIONI "IN TRATTENUTA")
- LINEA DI ANCORAGGIO IN CLASSE C
- LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDA IN CLASSE D
- LIMITE AREA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA (R=2,60 m)
- LIMITE AREA CALPESTABILE IN TRATTENUTA (R=2,00 m)
- PERCORSO PER L' ACCESSO IN COPERTURA
- PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE TRAMITE SCALA A PIOLI SCALE UNICIEN 131-11UNI EN 14873)
- PERCORSO ORIZZONTALE
- PERCORSO VERSO IL BASSO
- PERCORSO VERSO IL LATO
- LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA RIVOLTA VERSO IL BASSO P= PERCENTUALE DI PENDENZA
- CAMINI
- OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IMBRACATURA)
- AREA NON PRATICABILE
- PERICOLO DI CADUTA





SEZIONE A-A



SEZIONE B-B

EDIFICIO B




COPERTURA_scalda 1:100

NOTA: L' ASSICURAZIONE ALLA LINEA VITA DOVRÀ AVVENIRE SEMPRE TRAMITE DISPOSITIVO DI ARRESTO DI CADUTA DI TIPO GUIDATO UNI353.1/353.2 (AUTOBLOCCANTE CON DISPOSITIVO DI FINE CORSA)


LEGENDA

- ANCORAGGIO DI ESTREMITÀ A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO INTERMEDIO A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO IN CLASSE A2 (OMNIDIREZIONALE PER SBARCO IN COPERTURA E LAVORAZIONI IN TRATTENUTA?)
- LINEA DI ANCORAGGIO IN CLASSE C
- LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDA IN CLASSE D
- LIMITE AREA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA (R=2.60 m)
- LIMITE AREA CALPESTIABILE IN TRATTENUTA (R=2.00 m)
- PERCORSO PER L' ACCESSO IN COPERTURA
- PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE TRAMITE SCALA A PIOLI SCALE UNITE 131-130 EN 14975
- PERCORSO ORIZZONTALE
- PERCORSO VERSO IL BASSO
- PERCORSO VERSO L'ALTO
- LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA RIVOLTA VERSO IL BASSO P= PERCENTUALE DI PENDENZA
- CAMINI
- OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IMBRACATURA)
- AREA NON PRATICABILE
- PERICOLO DI CADUTA

PERCORSO DI ACCESSO ALLA COPERTURA




PIANO TERRA_scala 1:100



PIANO PRIMO_scala 1:100


EDIFICIO B



LEGENDA


- ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO INTERMEDIO A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO IN CLASSE A2 (OMNIDIREZIONALE PER SGARCO IN COPERTURA E LAVORAZIONI IN TRATTENUTA?)
- LINEA DI ANCORAGGIO IN CLASSE C
- LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDA IN CLASSE D
- LIMITE AREA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA (R=2.60 m)
- LIMITE AREA CALPESTABILE IN TRATTENUTA (R=2.00 m)
- PERCORSO PER L' ACCESSO IN COPERTURA
- PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE TRAMITE SCALA A PIOLI SCALE DINTEN 131-130EN 14975)
- PERCORSO ORIZZONTALE
- PERCORSO VERSO IL BASSO
- PERCORSO VERSO L'ALTO
- LINEA DI PENDENZA DELLA FAUDA RIVOLTA VERSO IL BASSO P= PERCENTUALE DI PENDENZA
- CAMINI
- OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IMBRACATURA)
- AREA NON PRATICABILE
- PERICOLO DI CADUTA

EDIFICIO B



LEGENDA

- ANCORAGGIO DI ESTREMITA' A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO INTERMEDIO A PALO IN CLASSE C PER LINEA VITA
- ANCORAGGIO IN CLASSE A2 (OMNIDIREZIONALE PER SBARCO IN COPERTURA E LAVORAZIONI IN TRATTENUTA*)
- LINEA DI ANCORAGGIO IN CLASSE C
- LINEA DI ANCORAGGIO RIGIDA IN CLASSE D
- LIMITE AREA RAGGIUNGIBILE IN TRATTENUTA (R=2,60 m)
- LIMITE AREA CALPESTABILE IN TRATTENUTA (R=2,00 m)
- PERCORSO PER L' ACCESSO IN COPERTURA
- PERCORSO DI ACCESSO VERTICALE TRAMITE SCALA A PIOLI SCALE INTERI (131-130) IN (4975)
- PERCORSO ORIZZONTALE
- PERCORSO VERSO IL BASSO
- PERCORSO VERSO L'ALTO
- LINEA DI PENDENZA DELLA FALDA RIVOLTA VERSO IL BASSO P= PERCENTUALE DI PENDENZA
- CAMINI
- OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (IMBRACATURA)
- AREA NON PRATICABILE
- PERICOLO DI CADUTA



SEZIONE A-A _scala 1:100